



Doplnění informací:

- Výška čistírny - čistírna jde zvýšit o 250mm až 1000mm (celková výška 3225mm až 3975mm) hladina a výšky nátoků od dna nádrže zůstanou zachovány
- Nátok do čistírny - standardní provedení KG 160
- Odtok z čistírny - standardní provedení KG 160
- Přívod vzduchu z dmýchadla - DN 50 napojení přes přírubu
- Manipulační prostor - prostor okolo čistírny min 600 mm po obvodu nádrže
- Zastřešení - zastřešení z laminátových desek

KS	POLOTOVAR	MATERIÁL	TL.	HMOTNOST
1				1350 kg
MĚŘ. 1 : 18	KRESLIL	Martin Jansa	ISO 2768-mK	PROJEKT
	DATUM	20.03.2023	ISO 13920-BF	
	ZMĚNA	21.03.2023	☞	
VODA CZ s.r.o.		ČÍSLO SOUČÁSTI 23_1_1703_100	NÁZEV Vzorová čistírna 100 EO	LIST 1 LISTŮ 1